

四川锦程消费金融有限责任公司 办公机房 UPS 升级换新采购公告

采购项目名称	办公机房 UPS 升级换新采购
采购方式	比质比价
报名条件	1.中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.遵守有关的中国法律和法规，近三年内没有重大违法违规行为、没有骗取中标和严重违约等问题； 5.存在关联关系的不同供应商，负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与报名； 6.法定代表人、控股股东或实际控制人与四川锦程消费金融有限责任公司高管人员及本项目相关岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； 7.公司董事、监事、高级管理人员及股东未担任四川锦程消费金融有限责任公司独立董事； 8.本项目不接受联合体响应。
报名及采购文件的获取	1.凡有意参加者，请于 2026 年 8 月 21 日，下午 5 时（北京时间）之前，将报名材料扫描件发送至邮箱：ty@jccfc.com，建议致电确认。 2.采购文件免费获取； 3.获取采购文件（电子版）需要以下资料： 营业执照副本、公司法定代表人身份证正反面复印件（须在有效期内）、报名表； 以上资料收取加盖报名单位鲜章的扫描件。 4.采购文件将于 2026 年 8 月 25 日 9:30-17:30 通过 ty@jccfc.com 电子邮箱统一发送。 5.采购文件不提供纸质文档。 6.超过时限或提交材料不齐全则报名无效。
联系方式	地点：成都市高新区锦云西二巷 2 号成都交子金控大厦 联系人：梁先生 咨询电话：19960384686

一、付款方式及其他要求

1. 付款要求

设备验收合格签订验收合格证书并稳定试运行满 1 个月后，支付合同总金额的 100%。

2. 报价要求

供应商报价必须说明报价所含增值税及增值税税率，同时供应商必须按设备清单分项报价。报价均包含 ups 及电池设备原厂 8 年免费维保服务。

3. 开票要求

①开票时必须按报价时承诺的增值税税率开具合法有效的增值税专用发票。

②供应商必须在付款要素均具备的情况下才能开票，包括验收达到锦程消费要求、提供经锦程消费认可的验收合格证书、设备正常运行期达到付款期限等，如果条件不具备，供应商提前开票，锦程消费将拒绝接收。

③仅在满足付款条件、资料齐全、服务验收合格后方可开票；提前开票的，采购人有权拒收。

4. 合同签订要求

供应商须使用锦程消费合同模板签订合同，付款方式、服务标准不得低于本文件要求。

二、技术、服务要求

（一）供货、服务范围

本次采购为 20KVA 的 UPS 主机及配套蓄电池、电池箱的批量采购。采购清单如下：

序号	采购内容（规格）	预估采购数量	品牌型号
1	UPS 主机（20KVA）	1 台	
4	阀控式免维护铅酸蓄电池（12V，100AH）	60 只	电池参考品牌为南都、雄韬、双登、理士、圣阳、西恩迪、汤浅、德国阳光、德克、荷贝克、与 UPS 主机同品牌或相当或优于前述的品牌
6	电池箱（20 只装）	3 个	采用优质冷轧钢板或环保镀锌板制造，防火、绝缘

注：UPS 及电池设备均须包含原厂 8 年免费维保服务，维保内容需覆盖整机、电池，供应商负责提供所有配件、安装调试、运输。供应商须免费负责 UPS 的运输与安装，不得另行收费。

（二）技术规格指标及相关要求

UPS 即不间断电源，是一种含有蓄能装置的不间断电源，主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备提供不间断的电源。以下为 UPS 主机、电池设备及电池柜的核心技术要求：

（1）主机和电池的一般性技术要求应符合：

- 《YD/T 1095-2018 通信用交流不间断电源（UPS）》、YDT 799-2024《通信用阀控式铅酸蓄电池》技术标准。

（2）UPS 类型及安装方式

- 架构：在线双变换式，支持市电供电模式与电池供电模式零切换；
- 安装方式：机架式（免费标配机架安装导轨，同时支持塔式安装）；
- 6KVA、10KVA：安装高度 $\leq 2U$ ；
- 20KVA：安装高度 $\leq 4U$

（3）UPS 输入方式/参数

- 6KVA/10KVA/20KVA：支持三相五线制或单相三线制，端子排。
- 输入电压：110~300Vac
- 输入频率：50Hz $\pm$ 4Hz
- 输入功率因数： ≥ 0.99

（4）UPS 输出参数要求

- 输出功率因数： ≥ 0.8
- 输出电压：

单相三线：220/230/240Vac $\pm 1\%$

三相五线：380/220Vac，400/230Vac，415/240Vac $\pm 1\%$

- 输出频率及稳定度：50/60HZ $\pm 0.1\text{hz}$
- 输出端口：

6KVA/10KVA/20KVA：端子排输出

- 输出波形：正弦波；单相 220V

（5）指示及告警装置

- 告警状态提供声音报警；
- LED 或 LCD 状态指示：提供输入/输出/旁路等状态显示，提供频率、

电压，负载及电池容量百分比，后备时间，超载，故障等异常信息及智能自诊断功能等；

(6) 工作环境要求

- 工作温度：0-40 °C
- 相对湿度：0-95% （无凝露）
- 噪音（1M 距离）：≤ 55dBA （100% 满载）

(7) 在线模式整机效率：

- 6KVA/10KVA/20KVA：≥94%

(8) 功能要求

①为满足使用环境需求,UPS 必须具备高温运行功能,确保环境温度 40℃ UPS 设备仍能持续正常工作；

②远程监控功能

- 标配 RS232 或者 RS485 通信接口
- 支持远程在线自诊断，故障音响报警，远方监视控制功能

(9) 产品认证及检验报告要求

供应商被选中后须提供：

- 提供报名系列的 UPS 的泰尔认证或 CE 认证或其它类似认证证书材料（复印件并加盖厂家公章）
- 提供报名系列 UPS 的节能认证证书或报告（复印件并加盖厂家公章）

(10) 电池要求

- 品牌保障：由于蓄电池品牌、质量参差不齐，价格差异太大，为保障供电系统后备时间的可靠性，本次电池参考品牌为南都、雄韬、双登、理士、圣阳、西恩迪、汤浅、德国阳光、德克、荷贝克、与 UPS 主机同品牌或相当或优于前述的品牌；
- 规格型号：12V，容量为 100AH（阀控式免维护铅酸蓄电池）
- 设计使用寿命：≥10 年（25℃标准浮充，提供厂商证明材料，可被选中后提供）。

(11) 电池柜要求

- 材质：优质冷轧钢板或环保镀锌板
- 性能：防火、绝缘、防腐蚀
- 工艺：整柜静电喷塑（建议灰色）

(12) 其他要求

①供应商须提供生产厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函（被选中后提供）；

②供应商签订合同后须根据 UPS 型号，提供电池后备时间为 4 小时/8 小时的单套 UPS 详细配置清单，并提供电池后备时间计算书（须加盖原厂公章，可被选中后提供）；

③供应商须保证本项目采购的 UPS 主机及电池已包含原厂 8 年硬件维保与免费技术支持服务，必须向锦程消费提供所购产品及其序列号、服务起止时间、服务类型和最终用户等信息的证明材料（到货后提供），以证明到货产品已按采购人要求购买原厂服务且最终用户为采购人。

(三) 到货及服务要求

1、服务要求

①全部设备提供 8 年免费上门服务；

②免费维保期内，每年提供至少 2 次主动巡检，节假日根据客户要求可安排免费增加巡检。

③故障响应：

- 电话响应：30 分钟内

- 现场到达：

成都市三环内：≤4 小时

大成都范围：≤8 小时

- 现场 2 小时仍不能排除故障：需提供同型号全新备机

- 电池内阻（大于 10 毫欧）、鼓包、漏液等均必须免费更换

④提供 7×24 小时电话支持服务，保障相关的技术支持

⑤配备专门的售后服务团队

⑦供应商需严格按照国家相关规范对 ups 主机及电池进行安装，所需电缆、电池连接线、绝缘胶套等辅材需采用优质合格品。

2、到货日期：供应商须在收到供货通知后 15 个工作日内到货。

3、到货地点：按购买方的要求送到指定地点。

4、验货：由供货方、购买方共同验货，设备须为原厂全新产品。

5、安装、调试及培训：由供应商负责安装调试及必要的使用培训。

6、供应商需免费负责对 UPS 进行运输和安装，不得收取额外的费用。

发布 公告 的媒 介	采购公告在公司官网（ www.jccfc.com ）上发布，以采购人公 司官网发布的信息为准。
备注	无

附件

四川锦程消费金融有限责任公司 采购项目报名表

采购项目名称	办公机房 UPS 升级换新采购			
供应商	名 称			
	纳税人资格	☐ 一般纳税人 ☐ 小规模纳税人 ☐ 其他		
	法定代表人			
授权代理人	姓 名		办公室电话	
	手 机		邮 箱	
	身份证号			
递交报名的资料		☐ 营业执照副本		
		☐ 经办人公司介绍信		
		☐ 经办人身份证		
		☐ 其他		
领取资料		☐ 采购文件		
供应商声明： 我单位已认真阅读本项目的相关资料,对本项目的采购范围、内容和要求已有初步了解，并确定已完全符合报名条件和要求，现正式提出报名申请，同时承诺：本单位愿意对本表所填写内容和本次递交资料的真实性承担法律责任。 供应商（盖章）： 年 月 日				

